



Electrical Design Vojvodičan d.o.o.

EDV d.o.o., 26000 Pančevo, Svetozara Miletića 1
tel: (013) 341 618, fax: (013) 2580 880, e-mail: office@edv.co.rs

Pančevo 27/10/2015
Matični br.: 08743649
Registracioni br.: 22608743649
Šifra delatnosti.: 7022
Žiro račun br.: 160-367207-84
PIB: 101049480
PE PDV: 122850246

VIŠI SUD U ŠAPCU
Ulica Gospodar Jevremova br. 8, 15000 Šabac
Komisija za javnu nabavku broj JN 2/15

PIB: _____
PE PDV: _____

PREDMET: ZAHTEV ZA DODATNIM INFORMACIJAMA I POJAŠNJENJIMA KONKURSNE DOKUMENTACIJE ZA JAVNU NABAVKU broj JN 2/15

Poštovani,

Preuzeli smo Vaš Poziv za podnošenje ponuda i Konkursnu dokumentaciju za javnu nabavku br. broj 2/15 – Javna nabavka radova i dobara za adaptaciju potkrovlja, i želimo da učestvujemo u Javnoj nabavci.

Ipak, da bismo napravili adekvatnu ponudu, potrebna su nam pojašnjenja Konkursne dokumentacije:

1. U Predmeru radova, na strani 13 od 37, na poziciji 6, u opisu pozicija (kolona 2) stoji: "Prekidač ugradni serijski - C60N/6A, "Merlin Gerin", ref. 24399, kom. 2"
Ovaj opis opreme je pogrešan, zbog toga što proizvod, tipa C60N, proizvođača "Schneider Electric" ("Merlin Gerin" je deo grupacije "Schneider Electric"), sa referencom (kataloškim brojem) 24399 nije "prekidač ugradni serijski", već minijaturni automatski prekidač, iz serije Multi 9, koja je pre nekoliko godine zamenjena novom – Acti 9, pa mu je i referenca promenjena. Budući da se ova pozicija nalazi u segmentu radova "PROVODNIČKA INSTALACIJA RASVETE I UTIČNICA", pretpostavljamo da je stvarno potreban "prekidač ugradni serijski", a ne minijaturni automatski prekidač, ali nam je potrebna Vaša potvrda.
U koloni 4, za istu poziciju, kao potrebna količina piše "3", pa Vas molimo da nam razjasnite i tu dilemu.
2. Isti je slučaj i sa narednom pozicijom (poz. 7), na strani 13 od 37, gde u opisu stoji: "OG razvodna kutija - trokraka - C60N/6A, tipa "C", "Merlin Gerin", ref. 24399, kom. 2"
I ovde je u pitanju greška, zbog toga što je prikazan isti kataloški broj, kao u prethodnoj poziciji, a traži se OG razvodna kutija, uz napomenu da je i za ovu poziciju neophodno proveriti potrebnu količinu.
3. U celom segmentu radova "KABLOVSKI NOSAČI I NAPOJNI VODOVI", svih 6 pozicija je prikazano bez potrebnih količina, što onemogućava izradu ponude, te Vas molimo da i ovaj problem otklonite.

S' poštovanjem



Za EDV d.o.o.
Nikola Vojvodičan
Direktor, Nikola Vojvodičan, dipl.ing.el.